

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
08.12.2023 № 986
(у редакції наказу ДСНС
23.07.2024 № 769)

ПОГОДЖЕНО

_____ (найменування посади посадової особи ДСНС /

_____ територіального органу ДСНС)

_____ (підпис) _____ (власне ім'я, прізвище)

_____ 202_року

М.П.

ПЛАН ЗАХИСТУ
із забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
на об'єктах критичної інфраструктури та протидії проєктній загрозі
національного рівня «Пожежі та вибухи»

_____ (назва об'єкта критичної інфраструктури)

_____ (унікальний реєстровий номер об'єкта критичної інфраструктури)

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
I. Системи зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання		
1.1	Провести перевірку герметичності пожежних водойм (резервуарів)	
1.2	Визначити технічний стан мережі зовнішнього протипожежного водопроводу шляхом проведення гідравлічних випробувань (під тиском рівним 1,25 робочого (Р), але не менше Р+0,3МПа)	
1.3	Провести перевірку технічного стану пожежних гідрантів з пуском (забором) води та зі складанням відповідних документів (згідно з Інструкцією про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженою наказом МВС від 15.06.2015 № 696, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 липня 2015 р. за № 780/27225)	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
1.4	Відновити працездатність пошкоджених (несправних) пожежних насосних станцій	
1.5	Відновити працездатність пошкоджених (несправних) пожежних гідрантів та трубопроводів протипожежного водопостачання	
1.6	Забезпечити проведення ремонтів пожежних водойм (резервуарів), які втратили герметичність, а також засувок зі штурвалами перед приймальними (мокрими) колодязями для забору води	
1.7	Виконати під'їзди з твердим покриттям до джерел зовнішнього протипожежного водопостачання	
1.8	Відкриті пожежні водойми (за їх наявності) пристосувати для забору води пожежними автомобілями	
1.9	Привести в працездатний стан системи внутрішнього протипожежного водопроводу, забезпечити їх комплектацію та технічне обслуговування відповідно до встановлених норм	
1.10	Поновити показчики пожежних водойм (резервуарів) та пожежних гідрантів	
1.11	Виконати заходи щодо захисту пожежних гідрантів, водойм (резервуарів) та їх обладнання від замерзання води взимку	
1.12	Відновити пожежні резервуари, що були зруйновані або не підлягають ремонту за результатами перевірки на герметичність	
1.13	Провести реконструкцію (заміну) зруйнованих систем протипожежного водопостачання, а також тих, які не пройшли гідравлічні випробування	
1.14	Пожежні водойми (резервуари), не пристосовані для безпосереднього забору води пожежними автомобілями, обладнати приймальними (мокрими) колодязями відповідно до вимог норм	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
1.15	Роботу пожежних насосів у пожежних насосних станціях перевести в автоматичний режим для забезпечення постійного нормативного напору (тиску) води в мережах протипожежного водопостачання	
II. Системи протипожежного захисту		
2.1	Для перевірки готовності й ефективності автоматичних систем водяного пожежогасіння провести їх повну ревізію з виконанням гідравлічних випробувань підвідних трубопроводів зі складанням відповідного акта згідно із СОУ 41.0-21677681-37:2010 (для об'єктів паливно-енергетичного сектору)	
2.2	Забезпечити виконання відповідних регламентних робіт із підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) автоматичних систем пожежогасіння згідно із СОУ 41.0-2167768137:2010 (для об'єктів паливно-енергетичного сектору)	
2.3	Здійснювати підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протипожежного захисту (далі – СПЗ) відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування	
2.4	Забезпечити справність та постійну готовність до виконання роботи наявних СПЗ	
2.5	Забезпечити випробування пропускної здатності мастиловідводів та промивання гравійної засипки, яка розміщується в маслоприймальних чашах	
2.6	Будинки, приміщення та споруди обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	
2.7	Забезпечити виведення сигналів про пожежу від приймально-контрольних приладів пожежної сигналізації на пульти централізованого пожежного спостереження	
2.8	Створити резервний запас зрошувачів для автоматичних систем водяного пожежогасіння та пожежних сповіщувачів для систем пожежної сигналізації	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
III. Цивільний захист та техногенна безпека		
3.1	Забезпечити 100% укриття своїх працівників у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення	
3.2	Забезпечити експлуатацію захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог наказу МВС від 09.07.2018 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331	
3.3	Забезпечити своїх працівників засобами індивідуального захисту	
3.4	Провести ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030	
3.5	Здійснити страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі пожеж та аварій на території об'єктів підвищеної небезпеки	
3.6	Створити матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки	
3.7	Розробити та затвердити у встановленому порядку план локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об'єктах підвищеної небезпеки	
3.8	Забезпечити виконання комплексу інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період (комплекс інженерно-технічних заходів цивільного захисту) відповідно до вимог законодавства, норм, правил і стандартів	
IV. Загальні вимоги		
4.1	Забезпечити охорону від пожеж ОКІ відповідно до Порядку організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 716	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
4.2	Здійснити заміну пожежно-рятувальної техніки (яка знаходиться в несправному стані та вичерпала свій ресурс) у державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що здійснюють охорону від пожеж ОКІ на підставі договорів	
4.3	<p>Забезпечити виконання заходів, передбачених розділом 4 Типових рішень з інженерного захисту критичних елементів об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника в рамках реалізації концепції «Країна-фортеця», схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2024 р. № 471, у тому числі щодо:</p> <p>виконання інженерного захисту будівель насосних станцій, розподільчих вузлів пожежогасіння, камер перемикання засувок, наземних сухотрубів та резервуарів запасів води для пожежогасіння;</p> <p>виконання проходів для доступу пожежно-рятувальних підрозділів та подавання вогнегасних речовин під час ліквідації можливих пожеж навколо технологічного обладнання, що захищається габіонами та біг-бегами;</p> <p>забезпечення насосних станцій пожежогасіння резервним, незалежним, автономним джерелом електроживлення (генераторами) для забезпечення безперебійної подачі вогнегасних речовин для цілей пожежогасіння в умовах повного знеструмлення об'єкта</p>	
4.4	Забезпечити резерв вогнегасних речовин (піноутворювача, порошку, води тощо) залежно від особливостей технологічних процесів ОКІ відповідно до Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775	
4.5	Забезпечити вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горищ, а також доведення класу вогнестійкості металевих конструктивних елементів будівель та споруд відповідно до вимог ДБН В.1.17:2016	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
4.6	Експлуатацію, ремонт, улаштування кабельних споруд виконувати з дотриманням вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476	
4.7	Здійснювати заходи щодо підтримання вогнезахисного покриву (просочення) у відповідному технічному стані	
4.8	У кабельних спорудах (тунелі, канали, шахти, кабельні поверхи, напівповерхи, приміщення тощо), а також інших приміщеннях з електричним та електронним обладнанням влаштувати системи протипожежного захисту (пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення, протипожежні двері, клапани тощо) відповідно до вимог чинних норм	
4.9	При прокладанні кабельних ліній використовувати проводи та кабелі, які є стійкими до поширення полум'я згідно з вимогами ДСТУ 4809:2007, а для живлення та управління системами протипожежного захисту та іншими інженерними системами під час пожежі застосовувати проводи та кабелі, що зберігають цілісність кіл під дією стандартного температурного режиму протягом нормованого часу	
4.10	Електрообладнання привести у відповідність до вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476, та НПАОП 40.1-1.32-01	
4.11	Забезпечити територію підприємства, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
4.12	Забезпечити здійснення технічного обслуговування вогнегасників відповідно до вимог чинного законодавства	
4.13	Забезпечити щорічне проведення спільних протипожежних тренувань із підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	
4.14	Забезпечити працівників добровільного пожежно-рятувального підрозділу та державного пожежно-рятувального підрозділу (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що здійснює охорону від пожеж ОКІ на підставі договору, спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту для участі в гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	
4.15	Керівнику та фахівцям, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, пройти навчання відповідно до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819	
4.16	Посадовим особам та працівникам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»	
4.17	Забезпечити проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) особами, які виконують роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
4.18	Виконання заходів, передбачених розділом 4 Типових рішень з інженерного захисту критичних елементів об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника в рамках реалізації концепції «Країна-фортеця», схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2024 р. № 471	

 (найменування посади керівника оператора критичної інфраструктури)

 (підпис)

 (власне ім'я, прізвище)

 (посада особи, відповідальної за організацію та забезпечення захисту об'єкта критичної інфраструктури)

 (підпис)

 (власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН