

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
08.12.2023 № 986
(у редакції наказу ДСНС
05.12.2025 № 1550)

ПОГОДЖЕНО

(найменування посади посадової особи
територіального органу ДСНС)

(підпис) (власне ім'я, прізвище)

_____ 20__ року
МП

ПЛАН ЗАХИСТУ
із забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
на об'єктах критичної інфраструктури та протидії проєктній загрозі
національного рівня «Пожежі та вибухи»

(назва об'єкта критичної інфраструктури)

(унікальний реєстровий номер об'єкта критичної інфраструктури)

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
Пожежна безпека		
1. Утримання території		
1.1	Під час експлуатації об'єкта не допускати зменшення мінімальних протипожежних відстаней між будівлями, спорудами, установками, відкритими майданчиками, місцями для зберігання матеріалів	
1.2	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння утримувати вільними, взимку очищати від снігу	
1.3	Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин облаштувати дорожнім покриттям, придатним для їх проїзду	
1.4	Протипожежні відстані між будівлями, спорудами не використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, окрім захисних інженерних споруд	
1.5	На території об'єкта забезпечити освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд, якщо це не суперечить вимогам щодо світломаскування	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
1.6	Забезпечити інженерний захист наземних будівель (споруд) насосної станції пожежогасіння, наземних резервуарів запасів вогнегасних речовин для цілей пожежогасіння, трубопроводів (сухотрубів) систем пожежогасіння, а також розподільчих вузлів систем пожежогасіння трансформаторів	
1.7	Забезпечити улаштування та належне утримання додаткових проходів (отворів) у захисті, що забезпечують доступ пожежно-рятувальних підрозділів для можливості подачі вогнегасних речовин для цілей пожежогасіння	
1.8	Під час улаштування додаткового протиосколкового захисту у верхній частині захисних конструкцій із габіонів використовувати негорючі матеріали	
1.9	Забезпечити влаштування автоматичних систем пожежогасіння трансформаторів та вибухопожежонебезпечного обладнання, розташованого під захисними конструкціями типу «Шелтер»	
1.10	Виконати заходи з блискавкозахисту та захисту від вторинних проявів блискавки захисної конструкції типу «Шелтер»	
1.11	Виконати додатковий захист пультів управління з використанням протипожежних дверей, вікон та клапанів систем вентиляції з класом вогнестійкості не нижче EI 90	
1.12	Передбачити влаштування додаткових незалежних джерел електроживлення (дизельних генераторів) для насосів систем протипожежного водопостачання та стаціонарних систем пожежогасіння для забезпечення безперебійної подачі вогнегасних речовин для цілей пожежогасіння в умовах повного знеструмлення ОКІ	
1.13	Виконати інженерний захист споруд, будинків та зовнішніх установок категорій А, Б за вибухопожежною небезпекою	
1.14	Вжити додаткових інженерних заходів щодо обмеження можливого поширення пожежі на суміжні об'єкти (влаштування додаткових бар'єрів, обвалування, протипожежних стін тощо)	
2. Утримання будинків, приміщень та споруд		
2.1	Керівнику об'єкта, підприємства забезпечити утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечити їх технічне обслуговування	
2.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримувати у справному стані. Заборонити використовувати будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню	
2.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	
2.4	Класи вогнестійкості будівельних конструкцій і групи поширення вогню по цих конструкцій виконати відповідно до вимог будівельних норм. Вогнезахист металевих конструкцій забезпечити згідно з вимогами норм	
2.5	Горища, технічні, підвальні, цокольні та інші приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) заборонити використовувати не за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщувати, сторонніми предметами не засмічувати та не захаращувати	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
2.6	Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримувати справними	
2.7	У разі встановлення на вікна приміщень, де перебувають люди, ґрат, пристосувати їх до розкривання, розсування або знімання	
3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів		
3.1	Заборонити зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень	
3.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, заборонити одночасне розміщення (перебування) більше 50 осіб	
3.3	Двері на шляхах евакуації виконати для відчинення в напрямку виходу з будівель (приміщень)	
3.4	Сходові марші і площадки утримувати із справними огорожами із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	
3.5	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням	
3.6	Забезпечити виконання індивідуальних технічних рішень щодо евакуаційних шляхів і виходів, які були передбачені концепцією протипожежного захисту об'єкта або визначені за результатами обґрунтування відхилень від вимог нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (за наявності)	
4. Утримання електроустановок		
4.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту виконати відповідно до класу зони згідно з ПУЕ, повинні мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	
4.2	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснити за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	
4.3	В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки закрити кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів	
4.4	Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів виконувати не менше 1 метра	
4.5	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати, встановлені на горючій основі, демонтувати та заборонити встановлювати на горючі основи (конструкції)	
4.6	Замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводити 1 раз на 2 роки	
4.7	Виконати захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Захист від блискавки»	
4.8	Розміщення електрогенеруючого обладнання (генераторів) та його експлуатацію виконати відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, ПУЕ та інструкцій виробника з експлуатації відповідного електрогенеруючого обладнання	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
4.9	Зберігання палива для електрогенеруючого обладнання (генераторів) здійснювати відповідно до вимог норм	
4.10	Забезпечити виконання вимог пожежної безпеки щодо утримання електроустановок	
5. Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку		
5.1	Усі системи протипожежного захисту (далі – СПЗ) утримувати справними і в постійній готовності до виконання роботи	
5.2	Будинки, приміщення та споруди обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	
5.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводити у встановленому порядку з дотриманням вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування, а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів, зокрема галузевих норм	
5.4	Об'єкти, розташовані за межами населених пунктів, забезпечити засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	
5.5	Системи протипожежного захисту забезпечити виведенням сигналу пожежної сигналізації на пульт пожежного спостереження	
6. Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання		
6.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари утримувати справними і таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями, зокрема: здійснювати перевірку мережі зовнішнього протипожежного водопостачання щодо забезпечення розрахункового тиску води у водопровідній мережі зі складанням акта перевірки водопровідної мережі на водовіддачу згідно з вимогами, а також забезпечити утримання у працездатному стані обладнання для пуску води з ПГ (пожежної колонки, запірної арматури, штока гідранта) та зливних отворів стояка ПГ	
6.2	Протипожежний запас води в резервуарах та штучних водоймах утримувати на нормативному рівні	
6.3	Пожежні гідранти і водойми забезпечити під'їздами з твердим покриттям. Природні та штучні вододжерела (за наявності) облаштувати майданчиками для забору води	
6.4	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захистити від замерзання води взимку	
6.5	Водонапірні башти забезпечити під'їздом з твердим покриттям і пристосувати для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року	
6.6	У приміщенні насосної станції розмістити загальну схему протипожежного водопостачання, схему обв'язки насосів та порядок увімкнення насосів-підвищувачів	
7. Система внутрішнього протипожежного водопроводу		
7.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановити в доступних місцях таким чином, щоб їх розміщення не заважало евакуації людей	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
7.2	Кожен пожежний кран-комплект укомплектувати пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними	
7.3	Пожежні крани-комплекти розмістити у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання	
7.4	Технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кранів-комплектів проводити не рідше одного разу на рік. Пожежні крани-комплекти утримувати справними і доступними для використання	
7.5	Насосні станції та запірну арматуру утримувати у працездатному стані	
8. Пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння		
8.1	Заборонити використання пожежної техніки, зокрема пожежного обладнання, інвентарю та інструменту, не за призначенням	
8.2	Територію підприємства, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки забезпечити первинними засобами пожежогасіння	
8.3	Первинні засоби пожежогасіння встановити в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. В найбільш важливих місцях збільшити їх кількість	
8.4	Здійснювати технічне обслуговування вогнегасників	
9. Готовність до дій підрозділів пожежної охорони		
9.1	Забезпечити готовність до дій за призначенням (укомплектувати відповідною пожежно-рятувальною технікою, необхідним пожежно-рятувальними обладнанням та оснащенням) підрозділу відомчої пожежної охорони та/або добровільної пожежної охорони	
9.2	Забезпечити охорону від пожеж на підставі договору державним пожежно-рятувальним підрозділом (частиною) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 874 та від 14 серпня 2019 № 716), а також готовність цього підрозділу (частини) до дій за призначенням (укомплектувати відповідною пожежно-рятувальною технікою, необхідним пожежно-рятувальними обладнанням та оснащенням)	
10. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки		
10.1	На об'єкті оновити розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки	
10.2	На об'єкті на видимих місцях вивісити плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі	
10.3	Посадовим особам та працівникам пройти навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	
10.4	Забезпечити дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
10.5	Забезпечити виконання заходів з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, передбачених Типовими рішеннями з інженерного захисту критичних елементів об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника в рамках реалізації концепції «Країна-фортеця», схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2024 р. № 471, та/або концепцією протипожежного захисту об'єкта, та/або визначених за результатами обґрунтування відхилень від вимог нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (за наявності)	
Техногенна безпека		
11.1	Розробити плани локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків (у разі віднесення об'єкта до ОПН 1, 2 та 3 класу)	
11.2	Здійснити перевірку об'єкта щодо наявності об'єктів з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов їх експлуатації	
11.3	Працівників об'єкта забезпечити засобами індивідуального захисту	
11.4	Для інформування населення про небезпеку забезпечити встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	
11.5	Дотримуватись умов утримання та організації експлуатації автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (у разі віднесення об'єкта до ОПН 1 та 2 класу)	
11.6	Створити об'єктовий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт	
11.7	Дотримуватись норм (регламентів) утримання та об'ємів зберігання небезпечних хімічних речовин	
11.8	Забезпечити об'єкт аварійно-рятувальним обслуговуванням відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 5 та від 26 жовтня 2016 р. № 763	
11.9	На об'єкті створити та забезпечити функціонування диспетчерської служби	
11.10	Забезпечити виконання індивідуальних технічних рішень щодо забезпечення техногенної безпеки, які були передбачені концепцією протипожежного захисту об'єкта або визначені за результатами обґрунтування відхилень від вимог нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (за наявності)	
Цивільний захист		
12.1	Об'єкт забезпечити захисними спорудами цивільного захисту або спорудами подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	
12.2	Забезпечити належний стан готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (зокрема інших суб'єктів господарювання в разі використання їх для укриття персоналу)	
12.3	На об'єкті провести об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	

№ з/п	Найменування заходів	Відмітка про виконання
12.4	Організувати заходи щодо оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій	
12.5	Здійснити заходи, щодо інженерного захисту джерел водопостачання (захист резервуарів запасу питної води, водозабірних споруд, насосних станцій)	
12.6	На об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту забезпечити непорушний запас технічної води та речей першої необхідності	
12.7	На об'єктах підвищеної небезпеки організувати здійснення заходів щодо зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин	
12.8	Системи опалення, електроживлення, водопостачання, вентиляції, каналізації захисної споруди цивільного захисту утримувати у справному стані	
12.9	Вжити заходи для відновлення критично важливих елементів ОКІ, які були пошкоджені	
12.10	Визначити маршрути виходу до безпечних місць збору у випадку виникнення аварії та утримувати їх у належному стані	
12.11	Забезпечити виконання індивідуальних технічних рішень щодо забезпечення цивільного захисту, які були передбачені концепцією протипожежного захисту об'єкта або визначені за результатами обґрунтування відхилень від вимог нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (за наявності)	

(найменування посади керівника оператора критичної інфраструктури)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

(посада особи, відповідальної за організацію та забезпечення захисту об'єкта критичної інфраструктури)

(підпис)

(власне ім'я прізвище)

Директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ